

LEGENDA:

- przewody instalacji wentylacji - nawiew
- przewody instalacji wentylacji - wywiew
- przewody instalacji klimatyzacji
- kratka kontaktowa
- wentylator łazienkowy

K - pion instalacji klimatyzacji

1 - filtr powietrza typ DF-200 firmy Venture Industries
2 - wentylator typ TD-800/200N 3V firmy Venture Industries
3 - nagrzewnica typ DH-200-45T firmy Venture Industries
4 - jednostka wewnętrzna klimatyzacji typ ARNU18GSCL4 firmy LG
5 - jednostka wewnętrzna klimatyzacji typ ARNU12GSBL4 firmy LG

UWAGA:
Przewody i kształtki instalacji wentylacji prostokątne i okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej.
Łączenie kanałów wentylacyjnych prostokątnych kołnierzowo, okrągłych na nasuwki.
Kanały wentylacyjne powinny być wyposażone w otwory rewizyjne przeznaczone do czyszczenia kanałów. Rewizje należy montować w maksymalnych odstępach co 10 m.
Kanały prowadzone wewnątrz budynku prowadzić w izolacji termicznej o grubości min. 4 cm.
Kanały prowadzone na zewnątrz budynku prowadzić w izolacji termicznej o grubości min. 8 cm.
Wszystkie kanały instalacji wentylacji obudować.

Przewody instalacji klimatyzacji - miedziane.
Przewody instalacji klimatyzacji izolować otulinami z syntetycznej pianki kauczukowej o grubości 13 mm.

Klimatyzotary ścienne w przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzenia skroplin należy wyposażyć w pompki skroplin w/g PW instalacji kanalizacji sanitarnej.

INWESTOR

Gmina Morawica
ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica

BIURO PROJEKTÓW

NEOINVEST Sp. z o.o.
Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce
tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910

NEOINVEST

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: **ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W BILCZY - BUDOWA ŻŁOBKA** Bilcza, ul. Szkolna, działki nr ewid. 130/6	STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
	BRANŻA	SANITARNA
	SKALA	1:100
TYTUŁ RYSUNKU: **PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - RZUT PARTERU** INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI	NR RYS.	PW/S/06

STANOWISKO BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	Specjalność i nr uprawnień	Data i podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Adam Dziewięcki	SIWK/0166/POOS/09 spec. sanitarna	04.2017 r.
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Urszula Lamch-Kolacz	KL-116/94 spec. sanitarna	04.2017 r.

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.