

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ	
NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA
1/01	PRZEDSIONEK
1/02	PORTIERNIA
1/03	PRZEDSIONEK - WÓZKOWNIA
1/04	SZATNIA
1/05	WC N
1/06	KORYTARZ
1/07	SALA DLA DZIECI
1/08	ŁAZIENKA
1/09	MYCIE NOCNIKÓW
1/10	SALA DLA DZIECI
1/11	ŁAZIENKA
1/12	KLATKA SCHODOWA
1/13	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
1/14a	PRZEDSIONEK WC
1/14b	WC
1/15	KORYTARZ
1/16	KREDENS
1/17	ZMYWALNIA
1/18	MYCIE WÓZKÓW
1/19a	PRZEDSIONEK WC
1/19b	WC
1/20	MAGAZYN
1/21	POKÓJ SOCJALNY
1/22a	PRZEDSIONEK WC
1/22b	WC
1/23	POKÓJ ADMINISTRACJI
1/24	POM. TECHNICZNE - KOTŁOWNIA G.

LEGENDA

- 1 k — PION INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ
- 1 ks — PION INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
- 1 kt — PION INSTALACJI KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ
- 1 H — PION INSTALACJI HYDRANTOWEJ

- INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ PODSTROPOWEJ
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PODSTROPOWEJ
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
- INSTALACJA WODY ZMIESZANEJ O TEMP. 35°C ÷ 40°C
- INSTALACJA WODY CYRKULACYJNEJ
- INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ

Z1 - ZAWÓR KULOWY DN 15
Z2 - ZAWÓR KULOWY DN 20
Z3 - ZAWÓR KULOWY DN 25
Z4 - ZAWÓR KULOWY DN 32
Z5 - ZAWÓR KULOWY DN 40
ZC1 - ZAWÓR MTCV WERSJA B DN 15
ZC2 - ZAWÓR MTCV WERSJA B DN 20
ZM1 - TERMOSTATYCZNY ZAWÓR MIESZAJĄCY TVM-W DN 20
ZM2 - TERMOSTATYCZNY ZAWÓR MIESZAJĄCY TVM-W DN 25
Bu - BATERIA UMYWALKOWA
Bu - BATERIA UMYWALKOWA
Bd - BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA
Bn - BATERIA NATRYSKU
Zd - ZAWÓR PŁUCZKI USTĘPOWEJ
Zd - ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA DN 15

UWAGI !

1. RUROCIĄGI INSTALACJI WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ PODSTROPOWEJ PROWADZIĆ W PRZESTRZENI POMIĘDZY SUFITEM PODWIESZONY, A STROPEM LUB W BRUZDACH ŚCIENNYCH
2. ZAWORY HYDRANTOWE MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,35 m NAD POSADZKĄ
3. INSTALACJĘ WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, ZMIESZANEJ I CYRKULACYJNEJ WYKONAĆ Z RUR PE-RT/AL/PE-RT SYSTEMU UPONOR MLC, A W OBRĘBIE KOTŁOWNI INSTALACJA WODY ZIMNEJ Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH, A INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I CYRKULACYJNEJ Z RUR STALOWYCH PODWÓJNIE OCYNKOWANYCH.
4. INSTALACJĘ HYDRANTOWĄ WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH
5. INSTALACJĘ KANALIZACJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ WYKONAĆ Z RUR PVC
6. INSTALACJĘ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ WYKONAĆ Z RUR PE 100 SDR 17
7. WYSOKOŚĆ MONTAŻU PRZYBORÓW SANITARNYCH ORAZ ARMATURY CZERPALNEJ ZGODNA Z OCOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI ŻŁOBKÓW ORAZ PROJEKTEM TECHNOLOGICZNYM
8. WSZYSTKIE KLIMATYZATORY WYPOSAŻYĆ W POMPKĘ SKROPLIN

INWESTOR
Gmina Morawica
ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica

BIURO PROJEKTÓW
NEOINVEST Sp. z o.o.
Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce
tel./fax(041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910

NEOINVEST

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W BILCZY - BUDOWA ŻŁOBKA
Bilcza, ul. Szkolna, działki nr ewid. 120/6

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA: ***SANITARNA***
SKALA: 1:50

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT PIĘTRA
INSTALACJA WOD - KAN

NR RYS.: ***PWIS/002***

STANOWISKO/BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	Specjalność/nr uprawnień	Data i podpis
PROJEKTANT	***mgr inż. Wojciech Sulara***	***SWK/0174/POOS/14*** ***spec. sanit.***	04.2017 r.
SPRAWDZAJĄCY	***mgr inż. Adam Dziewięcki***	***ZWK/0164/POOS/09*** ***spec. sanit.***	04.2017 r.

Prawa autorskie zastrzeżone, Ustawa z dn. 4.02.1994 r.