

Morawica, dn. 20.08.2015 r.

GMINA MORAWICA
ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o.o. podaje warunki techniczne doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków z działek położonych w miejscowości Brzeziny ul. Wrzosowa gm. Morawica :

1. Doprowadzenie wody należy przewidzieć od istniejącej sieci wodociągowej PCV Ø 90 (Zał. Nr 3) zaznaczonej na mapie kolorem zielonym lub od istniejącej sieci wodociągowej PCV Ø 160 (Zał. Nr 2) lub od sieci PE 110 (Zał. Nr 4) od niej węzem PE należy przewidzieć sieć wodociągową w taki sposób aby każda wnioskowana działka miała do niej bezpośredni dostęp. Średnica sieci dostosowana do zapotrzebowania w wodę projektowanej zabudowy.
2. W odległości 1 m od miejsca włączenia w sieć wodociągową należy przewidzieć zasuwę odcinającą .
3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o.o. nie zapewnia ciągłej dostawy wody .
4. Przed przystąpieniem do korzystania z wody należy załatwić niezbędne formalności w ZGK w Morawicy Sp. z o.o.
5. Sieć kanalizacyjną - należy przewidzieć do istniejącego kolektora sanitarnego zaznaczonego na mapie kolorem czerwonym literami KS (Zał. Nr 2, 3, 4) w taki sposób aby każda z wnioskowanych działek miała do niej bezpośredni dostęp . W obrębie działek zabudowanych jak również działek umożliwiających zabudowę oraz na każdej gwałtownej zmianie kierunku lub spadku kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować studnie rewizyjne .
6. W przypadku wystąpienia konieczności zaprojektowania przepompowni należy przewidzieć system monitoringu współpracujący z obecnie działającym systemem firmy Metria.
7. Projekt budowlany - należy uzgodnić w ZGK Morawica Sp. z o.o. (przed złożeniem go w ZUDP), a następnie w ZUDP w Kielcach oraz w przypadku prac w pasie drogowym z zarządcą drogi. Sieci należy wykonać z materiałów posiadających atesty, dopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz zgodnie z aktualnymi normami i przepisami prawa budowlanego (rury kanalizacyjne PVC zgodnie z normą PN-EN 1401-1).
Prowadzenie prac w granicach sąsiednich nieruchomości wymaga pisemnej zgody ich właścicieli.
8. Przed zasypaniem wykonanych sieci należy zgłosić ich odbiór techniczny do ZGK w Morawicy Sp. z o.o.. Do protokołu odbioru inwestor obowiązany jest dołączyć kopie atestów na materiały . Zgłoszenia należy dokonać przynajmniej na 4 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.
9. Po wykonaniu sieci lecz przed ich zasypaniem inwestor obowiązany jest zlecić sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej , którą w terminie 1-go miesiąca od dnia odbioru należy dostarczyć do ZGK w Morawicy Sp. z o.o. (1 egz.).
10. Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić do ZGK w Morawicy Sp. z o.o. termin ich wykonywania oraz podać uprawnienia wykonawcy. Zgłoszenia należy dokonać min. na 4 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.
11. Włączenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o.o.
12. Warunki techniczne ważne są do dnia **20 sierpnia 2016 roku.**
13. Informacje dodatkowe dla projektowanej sieci wod.-kan. w miejsc. Brzeziny ul. Wrzosowa :
1. Studnie kanalizacyjne należy projektować na poziomie terenu, jednak w terenach zielonych i polnych, rowach i tam gdzie możliwa jest penetracja wody powierzchniowej przez włązy

studzienek należy zaprojektować szczelne zamknięcia studni lub tam gdzie to możliwe zaprojektować wyniesienie górnej krawędzi studni ponad teren w stopniu uniemożliwiającym penetrację wód powierzchniowych do kanalizacji sanitarnej.

2. Ciśnienie w sieci w miejscu włączenia ok. 3,0 Atm.

3. Wymagania dla zasuw kołnierзовych :

- wykonanie- korpus + pokrywa żeliwo sferoidalne (GGG50) wg F5;
- trzpień walcowany na zimno posiadający ogranicznik posuwu klina;
- potrójne niezależne uszczelnienie trzpienia (uszczelka zgarniająca ,min 3 O-ringi, manszeta);
- łożysko trzpienia wykonane z poliamidu lub innego materiału o podobnych właściwościach;
- malowanie metodą fluidyzacyjną nanoszenia powłok (zewnątrznie i wewnątrznie) żywicą epoksydową zgodnie z norma GSK lub Ral lub równoważną , grubość powłoki min. 250 mikronów;
- zastosowanie gumy EPDM dla aplikacji wodnych;
- klin z żeliwa sferoidalnego (GGG 50) z pełnym przelotem, nawulkanizowany zewnątrznie i wewnątrznie guma o grubości min. 1,5 mm;
- wkładki ślizgowe na klinie wykonane z poliamidu lub innego materiału o podobnych właściwościach, nalewka kompensująca na stopce klina;
- prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuw;
- korpus z pokrywą skręcany za pomocą śrub A2 (stal nierdzewna), schowane w korpusie zalewane masa na gorąco;
- stała nakrętka wykonana z mosiądzu lub materiału porównywalnego;
- pełny przelot zasuw (bez przewężeń).

4. Rury kanalizacyjne PVC Ø 200/4,9 typ średni SN4, jednorodne lite , połączenia szczelne kielichowe z uszczelką montowaną na gorąco (rury kanalizacyjne PVC zgodnie z normą PN-EN 1401-1).

Załącznik :

- mapa syt.. - wys.

St. Specjalista
Marek Lis

-70-

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W MORAWICY SP. Z O.O.
26-026 Morawica, ul. Kielecka 38
tel./fax 41 31 14 795
NIP 657-10-25-692, REGON 260578163
KRS 0000407915 ①

Starostwo Powiatowe
w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

Znak: ZGK.SP-U/04-1/2017

Morawica, dnia 18.04.2017 r.

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„TECH-SET” Przemysław Janik
ul. Hołdu pruskiego 18
28-100 Busko-Zdrój**

Dotyczy : projektu budowlanego wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrzosowej
w Brzezinach – gmina Morawica

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o.o. dzierżawca sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Morawica informuje ,że po zapoznaniu
się z przedłożonym projektem budowlanym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w ulicy Wrzosowej w Brzezinach – gmina Morawica uzgadnia pozytywnie złożoną
dokumentację wyłącznie pod względem zgodności z wydanymi warunkami
technicznymi zasilania.

st. specjalista

Marzena Lis

-44-

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

ODPIS
Starostwo Powiatowe
w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

PROTOKÓŁ GN-III.6630.127.2017
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm. Morawica obr. Brzeziny działki według zakresu mapy

Charakterystyka : uzgodnienie sieci wodociągowej

Charakterystyka : uzgodnienie sieci kanalizacji sanitarnej

Wnioskodawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TECH-SET

Przemysław Janik tel 606 63 36 17

Adres :

28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Hołdu Pruskiego 18

Na zlecenie GN-III.6630.127.2017 z dnia: 2017-02-24 znak: GN-III.6630.127.2017

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2017-02-24

Lp.	Instytucja	Podpis przedstawiciela
1.	PGE DYSTRYBUCJA S.A. Rejonowy Zakład Energetyczny	T. Sampa
2.	Orange Polska S.A.	wzgodnicie drogę elektryczną z uwagi
3.	PSG Sp. z o.o. oddz. gazowniczy Kielce	nie stoi się
4.	Urząd Miasta / Gminy Sieci komunalne ZGK Morawice	Małgorzata Mar
5.	Urząd Miasta / Gminy Drogownictwo	nie stoi się
6.	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Oluf

Uwagi i zlecenia:

ad 6. Brak decyzji na lokalizację sieci
wodno-kanalizacyjnej, którą należy uzyskać u ŚE DŚ
Kielce. Oluf

ad 3. Należy zachować przewidziane normami odległości
od istniejących i projektowanych sieci (stropów energetycznych)
Oluf

Ad. 2

- W miejscach skrzyżowań i zblżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer protokołu z Narady Koordynacyjnej. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Zgłoszenie proszę wysłać poprzez stronę www.orange.pl/wniosek nadzor lub pismo przesłać na adres: Orange Polska S.A. Obsługa Techniczna Klienta w Katowicach, Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury, Ul. Piekoszowska 27a, 25-723 Kielce
- W miejscach skrzyżowań i zblżeń z kablem OPL stosować na nim rurę osłonową dwudzielną;
- W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca);

Podpis osoby upoważnionej przez organ:

Data:

z up. STAROSTY

01 MAR 2017

mgr inż. Marcin Korba
Kierownik Powiatowego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji

PROTOKÓŁ GN-III.6630.242.2017
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm. Morawica obr. Brzeziny-zmiany trasy

Charakterystyka : uzgodnienie sieci wodociągowej

Charakterystyka : uzgodnienie sieci kanalizacji sanitarnej

Wnioskodawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TECH-SET

Przemysław Janik tel 606 63 36 17

Adres :

28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Hołdu Pruskiego 18

Na zlecenie GN-III.6630.242.2017 z dnia: 2017-04-12 znak: GN-III.6630.242.2017

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2017-04-12

Lp.	Instytucja	Podpis przedstawiciela
1.	PGE DYSTRYBUCJA S.A. Rejonowy Zakład Energetyczny	<i>L. Polak</i>
2.	Orange Polska S.A.	Uzgodniono drogą elektroniczną z uwagą
3.	Urząd Miasta / Gminy Sieci komunalne <i>ZGK Morawice</i>	<i>Patryk Mar</i>
4.	Urząd Miasta / Gminy Drogownictwo	<i>nie stawia się</i>

Uwagi i zlecenia:

1. Na > kłótniowania ist. kable zabezpieczyć
przepustami dwudzielnymi

Ad. 2

-W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer protokołu z Narady Koordynacyjnej. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Zgłoszenie proszę wysłać poprzez stronę www.orange.pl/wniosekoonadzor lub pismo przesłać na adres: Orange Polska S.A. Obsługa Techniczna Klienta w Katowicach, Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury, Ul. Piekoszowska 27a, 25-723 Kielce

-W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z kablem OPL stosować na nim rurę osłonową dwudzielną;

-W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca);

Starostwo Powiatowe
ODPIS
Kielce
ul. Wrzosewa 44
25-211 Kielce

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Podpis osoby upoważnionej przez organ:

INSPEKTOR
Dariusz Kuczyński

Data:

12 KWI 2017