

Morawica, dnia 04.03.2019 r.

**Miasto i Gmina Morawica
ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o.o. podaje warunki techniczne na rozbudowę sieci kanalizacyjnej wraz z przejściem pod torami w miejsc. Obice gm. Morawica :

1. Sieć kanalizacyjna - od istniejącej kanalizacji sanitarnej zaznaczonej na mapie kolorem czerwonym literami SK należy przewidzieć sieć kanalizacji sanitarnej w taki sposób działki znajdujące się za torami miały do niej bezpośredni dostęp . Od projektowanej sieci należy przewidzieć przyłącze do projektowanych zabudowań . Do kanalizacji sanitarnej nie wolno wprowadzać wód opadowych oraz pochodzących z odwadniania terenu. W przypadku pomieszczeń położonych poniżej poziomu terenu na wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej należy zainstalować urządzenie przeciwwzlewowe. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych zabrania się wprowadzania :
 - odpadów stałych ,które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych a w szczególności żwiru , popiołu, szkła, tekstyliów, włókien nawet jeśli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
 - odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
 - substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego i napędowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
 - substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
 - ścieków, których pH jest niższe od 6,5 bądź wyższe niż 9,0.
3. Ścieki wprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjnej muszą odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 roku w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z póź. zm.) .
4. Projekt budowlany – należy uzgodnić w ZGK w Morawicy Sp. z o.o. a w przypadku prowadzenia prac w pasie drogowym z zarządcą drogi . Przyłącza należy wykonać z materiałów posiadających atesty, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z aktualnymi normami i przepisami prawa budowlanego. **Prowadzenie prac w granicach sąsiednich nieruchomości wymaga pisemnej zgody ich właścicieli.**
5. Przed zasypaniem wykonanych sieci i przyłączy należy zgłosić ich odbiór techniczny do ZGK w Morawicy Sp. z o.o. . Do protokołu odbioru inwestor obowiązany jest dołączyć kopie atestów na materiały. Zgłoszenia należy dokonać min. na 2 dni przed rozpoczęciem robót.
6. Po wykonaniu sieci i przyłączy lecz przed ich zasypaniem inwestor obowiązany jest zlecić sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej , którą w terminie 1-go miesiąca od dnia odbioru należy dostarczyć do ZGK w Morawicy Sp. z o.o. (1 egz.).
7. Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić do ZGK w Morawicy Spółka z o.o. termin ich wykonywania oraz podać uprawnienia wykonawcy. Zgłoszenia należy dokonać min. na 4 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.

8. Włączenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o.
9. Warunki techniczne ważne są do dnia 27 marca 2021 roku.
10. Informacje dodatkowe :
 - przy projektowaniu należy zachować minimalne odległości w rzucie poziomym od innych przewodów, urządzeń i obiektów infrastruktury zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;
 - trasy sieci projektować bez zbędnych załamania , zachowując przebieg prostoliniowy i równoległy do osi drogi lub linii zabudowy;
 - materiały użyte do budowy kanału sanitarnego muszą zapewnić jego szczelność, wytrzymałość mechaniczną, odporność na korozję chemiczną i ścieranie w długim okresie eksploatacji;
 - stosowane do budowy kanału sanitarnego rury powinny charakteryzować się sztywnością obwodową min. SN 8kN/m²;
 - zagłębienie kanałów powinno zapewniać grawitacyjny odpływ ścieków z obiektów kanalizowanych poniżej strefy zamarzania i nie powinno powodować kolizji z innymi urządzeniami;
 - studnie kanalizacyjne należy projektować na poziomie terenu, jednak w terenach zielonych i polnych, rowach i tam gdzie możliwa jest penetracja wody powierzchniowej przez włazy studzienek należy zaprojektować szczelne zamknięcia studni lub tam gdzie to możliwe zaprojektować wyniesienie górnej krawędzi studni ponad teren w stopniu uniemożliwiającym penetrację wód powierzchniowych do kanalizacji sanitarnej;
 - w obrębie działek zabudowanych jak również działek umożliwiających zabudowę oraz na każdej gwałtownej zmianie kierunku lub spadku kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować studnie rewizyjne ;
 - w przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków z posesji należy zaprojektować pompownie ścieków.

Załącznik :
- mapa syt-wys.

St. specjalista

Marzena Lis

