ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ
SKALA 1:50

OZNACZENIE	O1	O2	O3	O3a	O4	O5	O6
RODZAJ DRZWI	PRZESZKLENIE ZEWNĘTRZNE	PRZESZKLENIE ZEWNĘTRZNE	PRZESZKLENIE ZEWNĘTRZNE	PRZESZKLENIE ZEWNĘTRZNE	PRZESZKLENIE ZEWNĘTRZNE	PRZESZKLENIE ZEWNĘTRZNE	PRZESZKLENIE ZEWNĘTRZNE
RZUT skala 1:50	360 / 290 / 180 / 180 / O1	240 / 160 / O2	170 / 120 / 120 / O3	170 / 120 / 120 / O3a	200 / 170 / O4	380 / 290 / 190 / 190 / O5	300 / 270 / 150 / 150 / O6
WIDOK skala 1:50	255 / 180 / 180 / 360 / szyba ultraclarowa	240 / 160 /	200 / 170	170 / 120	200 / 170	290 / 190 / 190 / 380 / szyba ultraclarowa	270 / 150 / 150 / 300 / szyba ultraclarowa
OTWÓR W ŚWIETLE MURU (cm)	360 x 255	160 x 240	120 x 170	120 x 170	170 x 200	380 x 290	300 x 270
OTWÓR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (cm)	WG PRODUCENTA	WG PRODUCENTA	WG PRODUCENTA	WG PRODUCENTA	WG PRODUCENTA	WG PRODUCENTA	WG PRODUCENTA
OTWIERALNOŚĆ SKRZYDEŁ	STAŁE	STAŁE	STAŁE	ROZWIERALNE	UCHYLNO - OTWIERALNE	STAŁE	STAŁE
PARTER	4	1	-	-	1	-	-
I PIĘTRO	-	-	1	1	2	1	1
DACH	-	-	-	-	-	-	-
SUMA	4	1	1	1	3	1	1
KOLOR	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016
UWAGI	- fasada aluminiowa - szklana - sześciokomorowy system profili aluminiowych o odpowiedzi pożarowej - szerokość listwy ościeżnicowej 51mm - szerokość skrzydła ościeżnicowego 21/14mm - szerokość szyny ościeżnicowej 22mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła na podstawie obliczeń statycznych - szkło zespolone dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:6 o Ug= 0,5 W/m.k, - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw = 0,9 W/m.k - uszczelka - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego farbucha wpiór GF300 - wypoziomowanie w nawiesiłach	- okno zewnętrzne stale przeszklaniowe EI60 - sześciokomorowy system profili aluminiowych o odpowiedzi pożarowej - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 80mm - szkło zespolone dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A2:2006 o Ug= 0,5 W/m.k, szyba kolorowa z folią barwioną w kolorystyce zgodnej z rysunkiem elewacji A-06 - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw = 0,9 W/m.k - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego farbucha wpiór GF300	- okno zewnętrzne stale przeszklaniowe EI60 - sześciokomorowy system profili aluminiowych o odpowiedzi pożarowej - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 80mm - szkło zespolone dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A2:2006 o Ug= 0,5 W/m.k, szyba kolorowa z folią barwioną w kolorystyce zgodnej z rysunkiem elewacji A-06 - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw = 0,9 W/m.k - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego farbucha wpiór GF300	- okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwiernym - stalowe ocieplane - trójkomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 88mm - szkło zespolone dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:6 o Ug= 0,5 W/m.k, szyba kolorowa z folią barwioną w kolorystyce zgodnej z rysunkiem elewacji A-06 - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw = 0,9 W/m.k - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego farbucha wpiór GF300 - wypoziomowanie w nawiesiłach	- okno zewnętrzne za skrzydłem rozwiernym - stalowe ocieplane - trójkomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 88mm - szkło zespolone dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:6 o Ug= 0,5 W/m.k, szyba kolorowa z folią barwioną w kolorystyce zgodnej z rysunkiem elewacji A-06 - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw = 0,9 W/m.k - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego farbucha wpiór GF300 - wypoziomowanie w nawiesiłach	- fasada aluminiowa - szklana - sześciokomorowy system profili aluminiowych o odpowiedzi pożarowej - szerokość listwy ościeżnicowej 51mm - szerokość skrzydła ościeżnicowego 21/14mm - szerokość szyny ościeżnicowej 22mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła na podstawie obliczeń statycznych - szkło zespolone dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:6 o Ug= 0,5 W/m.k, - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw = 0,9 W/m.k - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego farbucha wpiór GF300 - wypoziomowanie w nawiesiłach	- okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwiernym - stalowe ocieplane - trójkomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 88mm - szkło zespolone dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:6 o Ug= 0,5 W/m.k, szyba kolorowa z folią barwioną w kolorystyce zgodnej z rysunkiem elewacji A-06 - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw = 0,9 W/m.k - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego farbucha wpiór GF300 - wypoziomowanie w nawiesiłach

OZNACZENIE	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O13a	ŚWIETLIK
RODZAJ DRZWI	PRZESZKLENIE ZEWNĘTRZNE	PRZESZKLENIE ZEWNĘTRZNE	PRZESZKLENIE ZEWNĘTRZNE	PRZESZKLENIE ZEWNĘTRZNE	PRZESZKLENIE ZEWNĘTRZNE	PRZESZKLENIE ZEWNĘTRZNE	PRZESZKLENIE ZEWNĘTRZNE	PRZESZKLENIE ZEWNĘTRZNE	
RZUT skala 1:50	460 / 300 / 155 / 150 / 155 / 460 / O7	160 / 220 / O8	240 / 200 / 120 / 120 / 240 / O9	240 / 280 / O10	200 / 200 / 100 / 100 / 200 / O11	220 / 130 / 110 / 110 / 220 / O12	114 / 140 / 114 / O13	114 / 140 / 114 / O13a	200 / 250 / 200 / 200
WIDOK skala 1:50	300 / 155 / 150 / 155 / 460 / szyba ultraclarowa	220 / 160	200 / 120 / 120 / 240	280 / 240	200 / 100 / 100 / 200	130 / 110 / 110 / 220	140 / 114	140 / 114	250 / 270 / 200 / 200
OTWÓR W ŚWIETLE MURU (cm)	460 x 300	160 x 220	240 x 200	240 x 280	200 x 200	2200 x 130	114 x 140	114 x 140	200 x 250
OTWÓR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (cm)	WG PRODUCENTA	WG PRODUCENTA	WG PRODUCENTA	WG PRODUCENTA	WG PRODUCENTA	WG PRODUCENTA	WG PRODUCENTA	WG PRODUCENTA	WG PRODUCENTA
OTWIERALNOŚĆ SKRZYDEŁ	STAŁE	UCHYLNO - OTWIERALNE	STAŁE	STAŁE	STAŁE	STAŁE / UCHYLNO - OTWIERALNE	UCHYLNE	UCHYLNE	
PARTER	-	2	-	-	-	-	-	-	-
I PIĘTRO	1	2	1	2	1	8	-	-	-
DACH	-	-	-	-	-	-	2	3	1
SUMA	1	4	1	2	1	8	2	3	1
KOLOR	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016
UWAGI	- fasada aluminiowa - szklana - sześciokomorowy system profili aluminiowych o odpowiedzi pożarowej - szerokość listwy ościeżnicowej 51mm - szerokość skrzydła ościeżnicowego 21/14mm - szerokość szyny ościeżnicowej 22mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła na podstawie obliczeń statycznych - szkło zespolone dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:6 o Ug= 0,5 W/m.k, - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw = 0,9 W/m.k - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego farbucha wpiór GF300 - wypoziomowanie w nawiesiłach	- okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwiernym - stalowe ocieplane - trójkomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 88mm - szkło zespolone dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:6 o Ug= 0,5 W/m.k, szyba kolorowa z folią barwioną w kolorystyce zgodnej z rysunkiem elewacji A-06 - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw = 0,9 W/m.k - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego farbucha wpiór GF300 - wypoziomowanie w nawiesiłach	- okno zewnętrzne stale przeszklaniowe EI60 - sześciokomorowy system profili aluminiowych o odpowiedzi pożarowej - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 80mm - szkło zespolone dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A2:2006 o Ug= 0,5 W/m.k, szyba kolorowa z folią barwioną w kolorystyce zgodnej z rysunkiem elewacji A-06 - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw = 0,9 W/m.k - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego farbucha wpiór GF300 - wypoziomowanie w nawiesiłach	- okno zewnętrzne stale - sześciokomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - szkło zespolone dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:4 o Ug= 0,5 W/m.k, szyba kolorowa z folią barwioną w kolorystyce zgodnej z rysunkiem elewacji A-06 - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw = 0,9 W/m.k - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego farbucha wpiór GF300 - wypoziomowanie w nawiesiłach	- okno zewnętrzne stale przeszklaniowe EI60 - sześciokomorowy system profili aluminiowych o odpowiedzi pożarowej - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 80mm - szkło zespolone dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A2:2006 o Ug= 0,5 W/m.k, szyba kolorowa z folią barwioną w kolorystyce zgodnej z rysunkiem elewacji A-06 - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw = 0,9 W/m.k - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego farbucha wpiór GF300	- okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwiernym - stalowe ocieplane - trójkomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 88mm - szkło zespolone dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:6 o Ug= 0,5 W/m.k, - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw = 0,9 W/m.k - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego farbucha wpiór GF300 - wypoziomowanie w nawiesiłach	- okno dachowe - wygodny uchwyt otwierający - ergonomiczna rękojeść formie na dole okna - energooszczędny pakiet szybowy - wysokiej jakości, bezmyjowanie i taśmowane dowiny klejowe - zintegrowana wentylacja umożliwiająca staływ powietrza w pomieszczeniach - listwy w ościeżnicy tak wyniesione filr zatrzymujący wodę - współczynnik i dwyb profil aleiwny wykonany z klejonego litopryzmowego i taśmowanego drewna sosnowego lepszego - wysokoprężna izolacja termiczna EPS - dodatkowe uszczelka zapewniająca wyższą szczelność i dzięki(nnie) wentylacji - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw = 0,8 W/m.k - szyba ultraclarowa przepuszczalnność światła ok.74% - szyba ultraclarowa(i okna 32 Rw (dB)	- świetlik dachowy na konstrukcji stalowej - system dwpowej ogólnej o odpornności pożarowej EI30 - szerokość listwy ościeżnicowej 51mm - szerokość listwy ościeżnicowej 51mm - wysokość listwy ościeżnicowej 51mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 88mm - szkło zespolone dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:6 o Ug= 0,5 W/m.k - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw = 0,9 W/m.k - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego farbucha wpiór GF300	- świetlik o wymiarze 200 x 250 - konstrukcja stalowa - profil 50 x 30 zm wykonane z blachy ocynkowanej 1,25 mm - powierzchnia geometryczna 5m2 - wymagane zabezpieczenie w kolorze akulgu do mocowania do konstrukcji dachu - wypełnienia stanowi rdzeniem płyta z polipropylenu kanalizowanego gr. 25 mm - deklarowana dla wypełnienia współczynnik przepuszczalności światła 0,74 - izolacja termiczna - płyta PIR 30mm - współczynnik izolacyjności termicznej dla całości produktu U=1,3 W/m2K

UWAGI P.POŻ.: EI60 | EI60 | EI60 | EI30

UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEŚCISŁOŚCI, NALEŻY WEZWAĆ PROJEKTANTA.
2. DLA ZACHOWANIA PROJEKTOWANYCH GABARYTÓW NALEŻY ZASTOSOWAĆ KOORDYNACJE WYKONAWSTWA WSZYSTKICH INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH
3. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WALUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI, PRZEPISAMI I ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ. PRZY ROBOTACH NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA JAK NOWSZE WYMAGANE TECHNOLOGIE POWINNY MIEĆ STOSOWNE ATESTY, CERTYFIKATY I APROBATY TECHNICZNE.
4. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU USTALENIA DALSZEGO TOKU POSTĘPOWANIA.
5. WYMIARY OTWORÓW W MURZE ZALEŻNE OD PRODUCENTA STOLARKI. PRZED MUROWANIEM NALEŻY WYBRAĆ KONKRETNIEGO PRODUCENTA, WG KTÓREGO NALEŻY PRZYJĄĆ WIELKOŚĆ OTWORÓW W MURZE.
6. ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ PALETĘ KOLORÓW RAL PRZY STOLARCE PCV, DOPUSZCZA SIĘ NIEWIELKIE ODSTĘPSTWO KOLORYSTYCZNE.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@F-11.pl

INWESTOR: MIASTO I GMINA MORAWICA
ul. Rynek Kościelny 1
26-020 MORAWICA

ADRES OBIEKTU	SZ. NR 5503, 7303, 7304, 9401, 9411, OBR. 0001 MORAWICA - MIASTO		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	ARCHITEKTURA
TEMAT	PRZEBUDOWA I REGULARYZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W OLSZAKI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYCH (WOD-KAN, KLIMATYZACJA, WENTYLACJA MECHANICZNA) WYTWORZENIE C.O., ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRZYŁĄCZAMI ZEWNĘTRZNYCH (WOD-KAN, CO, ELEKTRYCZNE), ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJACH SANITARNYCH (KANALIZACJA DESZCZOWA) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (KANALIZACJA SANITARNA) NA DZIAŁKACH NR 5503, 7303, 7304, 9401, 9411 W MORAWICY		
TREŚĆ RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI ŚLUSARSKI (w URMARK)	PODPIS	DATA 10/2019
PROJEKTANT	dr hab. inż. arch. Marcin Furtak	MF/MAR/2009	SKALA RYSUNKU 1:50
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Agnieszka Sowińska	MF/MS/8211	NR RYS. AZ-01
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Paulina Łazarczyk		
UWAGI	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (UZ.U. NR 24 POZ.83 Z DNIA 23.02.1994r) OKSERWOWANE ZNAKI, POTRAWIONE, ZAWSZE DRUGI EGZEMPLARZ I WŁAŚCIWOŚCI DOCIĄŻONE ABY ZACHOWAĆ WŁAŚCIWOŚCI ORYGINAŁU		