


RZUT PIĘTRA
SKALA 1:100



LEGENDA:

Jednostka wewnętrzna
typ 1 – moc $Q_{ch}=3,5\text{ kW}$
Jednostka wewnętrzna
typ 2 – moc $Q_{ch}=4,0\text{ kW}$
Jednostka wewnętrzna
typ 3 – moc $Q_{ch}=5,0\text{ kW}$

— - Rury chłodnicze ciecz/gaz
∞ K2 - Piony rur chłodniczych ciecz/gaz
— - Nawietrzaki okienne ciśnieniowe
 $Q_{max}=47\text{ m}^3/\text{h}$ dla $p=20\text{ Pa}$

UWAGA:

- Dokumentację rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz pozostałymi branżami - dokumentacja branżowa stanowi całość.
- Wszystkie przejścia elementów instalacyjnych przez ściany i stropy p.poż. zabezpieczyć do klasy odporności ściany lub stopu.

UWAGA:

- Sprawdzić i dopasować wymiary na budowie.
- Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.
- Integralną częścią dokumentacji jest opis techniczny, oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
- Rozwiązania i materiały mogą zostać zmienione na równoważne o nie gorszych parametrach technicznych pod warunkiem zachowania gwarancji bezpieczeństwa i jakości oraz uzyskania akceptacji projektanta.
- Wszystkie zaprojektowane elementy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i wylęcznymi przyjętymi systemów.
- Kominy- wynieść obróbki blaszane kominów ponad warstwy stropodachu zielonego.

0 100 500
±0.00= 230,5 m.n.p.m.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl					
INWESTOR	MIASTO I GMINA MORAWICA UL. SPACEROWA 7 26-026 MORAWICA				
ADRES OBIEKTU	DZ. NR 532/2, 735/3, 735/4, 540/1, 541/1, OBR. 0001 MORAWICA - MIASTO				
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA	SANITARNA	
TEMAT	PRZEBUDOWA I BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA O ŻŁOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (WOD-KAN, KLIMATYZACJI, WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYCIĄGOWEJ, C.O., ELEKTRYCZNEJ) ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z PLACEM ZABAW, PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ, DEMONTAŻEM NIECZYNNYCH INSTALACJI UZBROJENIA TERENU (KANALIZACJI SANITARNEJ) NA DZIAŁKACH NR 532/2, 735/3, 735/4, 540/1, 541/1 W MORAWICY				
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT PIĘTRA Instalacja wentylacji i klimatyzacji	nr UPRAWN.	PODPIS	DATA	08/2019
PROJEKTANT	mgr inż. Magdalena Lalewicz	SWK/0155/POOS/11		SKALA RYSUNKU	1 : 100
SPRAWDZAJĄCY				NR RYS.	IS-11
OPRACOWUJĄCY					
UWAGI	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24-POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.				