



LEGENDA:

- INST. WODY ZMIESZANEJ
- INST. WODY CYRKULACYJNEJ
- INST. WODY CIEPŁEJ
- INST. WODY ZIMNEJ
- INST. WODY HYDRANTOWEJ

..Pw1...Pw2 – PIONY INST WODOCIĄGOWEJ

T₂₅ 35°C-40°C – TERMOSTATYCZNY ZAWÓR MIESZAJĄCY (na wejściu wody zimnej i ciepłej zastosować zawory zwrotne)

UWAGA:

- Dokumentację rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz pozostałymi branżami - dokumentacja branżowa stanowi całość.
- Wszystkie przejścia elementów instalacyjnych przez ściany i stropy p.poż. zabezpieczyć do klasy odporności ściany lub stopu.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl					
INWESTOR	MIASTO I GMINA MORAWICA UL. SPACEROWA 7L 26-026 MORAWICA				
ADRES OBIEKTU	DZ. NR 532/2, 735/3, 735/4, 540/1, 541/1, OBR. 0001 MORAWICA – MIASTO				
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA		SANITARNA
TEMAT	PRZEBUDOWA I BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA O ŻŁOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (WOD-KAN, KLIMATYZACJI, WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYCIĄGOWEJ, C.O., ELEKTRYCZNEJ) ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z PLACEM ZABAW, PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ, DEMONTAŻEM NIECZYNNYCH INSTALACJI UZBROJENIA TERENU (KANALIZACJI SANITARNEJ) NA DZIAŁKACH NR 532/2, 735/3, 735/4, 540/1, 541/1 W MORAWICY				
TREŚĆ RYSUNKU	Rozwinięcie instalacji wodociągowej	nr UPRAWN.	PODPIS	DATA	08/2019
PROJEKTANT	mgr inż. Magdalena Lalewicz	SWK/0155/POOS/11		SKALA RYSUNKU	1 : 100
SPRAWDZAJĄCY				NR RYS.	IS-04
OPRACOWUJĄCY					
UWAGI	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.				