



RZUT PARTERU  
SKALA 1:100



LEGENDA:

- Rury chłodnicze ciecz/gaz
- Piony rur chłodniczych ciecz/gaz
- Nawietrzaki okienne ciśnieniowe  
 $Q_{max}=47 \text{ m}^3/\text{h}$  dla  $p=20 \text{ Pa}$
- Wentylatory promieniowy 67/27m<sup>3</sup>/h. Wyposażony w dwustopniowe sterowanie: wentylator pracuje na najniższym biegu cały czas, bieg wyższy załączany przez włącznik światła;  
U-230V; P-11,2/4,8W
- Wentylatory promieniowy 111/27 m<sup>3</sup>/h. Wyposażony w dwustopniowe sterowanie: wentylator pracuje na najniższym biegu cały czas, bieg wyższy załączany przez włącznik na ścianie;  
U-230V; P-27,3/4,8W

Jednostka wewnętrzna  
typ 1 – moc  $Q_{chf}=3,5 \text{ kW}$   
Jednostka wewnętrzna  
typ 2 – moc  $Q_{chf}=4,0 \text{ kW}$   
Jednostka wewnętrzna  
typ 3 – moc  $Q_{chf}=5,0 \text{ kW}$

UWAGA:  
1. Dokumentację rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz pozostałymi branżami  
- dokumentacja branżowa stanowi całość.  
2. Wszystkie przejścia elementów instalacyjnych przez ściany i stropy p.poż. zabezpieczyć do klasy odporności ściany lub stropu.

- UWAGA:
- Sprawdzić i dopasować wymiary na budowie.
  - Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.
  - Integralną częścią dokumentacji jest opis techniczny, oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
  - Rozwiązania i materiały mogą zostać zmienione na równoważne o nie gorszych parametrach technicznych pod warunkiem zachowania gwarancji bezpieczeństwa i jakości oraz uzyskania akceptacji projektanta.
  - Wszystkie zaprojektowane elementy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i wytycznymi przyjętych systemów.
  - Kominy- wynieść obróbki blaszane kominów ponad warstwy stropodachu zielonego.

0 100 500  
±0.00= 230,5 m.n.p.m.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl					
INWESTOR	MIASTO I GMINA MORAWICA UL. SPACEROWA 7 26-026 MORAWICA				
ADRES OBIEKTU	DZ. NR 532/2, 735/3, 735/4, 540/1, 541/1, OBR. 0001 MORAWICA - MIASTO				
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA		SANITARNIA
TEMAT	PRZEBUDOWA I BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA O ŁÓŻEK WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (WOD-KAN, KLIMATYZACJA, WENTYLACJA MECHANICZNEJ WYCIĄGOWEJ, C.O., ELEKTRYCZNEJ) ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z PLACEM ZABAW, PRZEBUDOWĄ DROGI WEWNĘTRZNEJ, DEMONTAŻEM NIECZYNNEJ INSTALACJI UZBROJENIA TERENU (KANALIZACJA SANITARNEJ) NA DZIAŁKACH NR 532/2, 735/3, 735/4, 540/1, 541/1 W MORAWICY				
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT PARTERU Instalacja wentylacji i klimatyzacji	nr UPRAWN.	PODPIS	DATA	08/2019
PROJEKTANT	mgr inż. Magdalena Lalewicz	SWK/0155/POOS/11		SKALA RYSUNKU	1 : 1
SPRAWDZAJĄCY				NR RYS.	IS-
OPRACOWUJĄCY					
UWAGI	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24, POZ.83 Z DNIA 23.02.1994) - DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWKI, SKRĘŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.				