

050.0003.11.2019

Przed. F. H.

Do Burmistrza

Od: Robert Żołądek – Radny Miasta i Gminy Morawica

Morawica 2019-08-21

*Włocławek*  
*26.08.2019*

Do: Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

Pan Marian BURAS

za pośrednictwem:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Morawicy

Pan Bartosz KRUK

ZŁOŻONO  
OSOBIŚCIE



### INTERPELACJA

Jako Radny i mieszkaniec Morawicy mam obowiązek zwrócenia uwagi organowi wykonawczemu na istotne sprawy dotyczące naszego miasta i życia mieszkańców oraz prawo domagać się podjęcia określonych działań i odpowiedzi na szereg ważnych pytań .

*„Czy możliwe jest , aby władze samorządowe , we współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej rozwiązały ostatecznie problem **ZALEWANIA ulicy Diamentowej** oraz **PODTAPIANIA** niektórych posesji , w wyniku gwałtownych opadów , zapewniając tym rodzinom godne i bezpieczne warunki do zamieszkiwania” ?*

O sprawie tej informowałem jako Radny wiele lat temu .

Również w tej kadencji a dokładnie : podczas sesji Rady Miejskiej w dniu **24 maja br.** poruszyłem ten temat stawiając zarzut , że nic do tej pory nie zostało w tej sprawie zrobione i problem pozostaje nierozwiązany.

Minęło 3 miesiące od kiedy zgłosiłem ten temat na sesji i nadal nikt się tą sprawą nie zajął .

Wczoraj w godzinach wieczornych , w wyniku obfitych opadów deszczu znaczna część ulicy Diamentowej była pod wodą.

Powodem jak zawsze , nie były obfite opady , lecz: **NIE DZIAŁAJĄCA PRZEPOMPOW NIA WÓD DEZSzcZOWYCH** umiejscowiona kilometr dalej.

Ta inwestycja , jaką była budowa tej drogi wraz z przepompownią budziła wiele złych opinii wśród obserwatorów , czego dowodem było i jest permanentne zalewanie ulicy oraz wielu posesji.

**Nie dopuszczalne jest , aby jeden z mieszkańców tej ulicy: Pan Tomasz D. , dysponował kluczem do przepompowni ... , i musiał za każdym razem jechać i uruchamiać ręcznie pompy, aby te wypompowały wodę zalewającą ulicę i jego posesję!?**

Wczoraj było jeszcze gorzej : osobiście pojechałem tam i w jego towarzystwie próbowaliśmy ręcznie uruchomić pompy: żadna z nich nie działała i próby ręcznego sterowania okazały się bezskuteczne!

O godzinie 20.30 zadzwoniłem do Pana prezesa ZGK z prośbą o interwencję w tej sprawie.

Bardzo proszę o natychmiastowe zajęcie się tym problemem i przedstawienie sposobu jego rozwiązania .

---


Materiały zdjęciowe przedstawiające zalaną ulicę przekażę osobiście podczas wizyty w Pańskim gabinecie oraz odpowiednich pracowników urzędu.

Z poważaniem

Robert Żołądek

Radny Miasta i Gminy Morawica



Otrzymałam dn. 23.08.2018r.  




OSO.0003.11.2019

**Pan Robert Żołądek**  
**Radny Rady Miejskiej**  
**w Morawicy**

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 21.08.2019r. informuję, że za eksploatację pompowni wód deszczowych zlokalizowanej przy ulicy Diamentowej w Morawicy odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy spółka z o.o. W związku z tym o wyjaśnienie przyczyn zalania jezdnii tej ulicy w dniu 20. sierpnia br. zwróciłem się do prezesa spółki.

Otrzymałem informację, że w wyniku ulewnego deszczu, który tego dnia padał w Morawicy nastąpiło przeciążenie układu elektrycznego sterującego pracą pomp. W tej sytuacji zadziałało zabezpieczenie przedlicznikowe i przepaleniu uległ bezpiecznik o natężeniu 80A. Po uzyskaniu informacji telefonicznej od mieszkańców dyżurny oczyszczalni niezwłocznie udał się na miejsce i w krótkim czasie usunął awarię. Po wymianie uszkodzonego bezpiecznika pompownia wznowiła pracę i jak wynika z obserwacji do dnia dzisiejszego działa prawidłowo.

Pracownicy ZGK zauważają, że usunięcie awarii mogło nastąpić znacznie wcześniej, gdyby dyżurny oczyszczalni otrzymał informację niezwłocznie po stwierdzeniu przez mieszkańców, że pompownia nie działa. W przypadku przepalenia bezpiecznika podjęte przez Pana próby ręcznego sterowania pompami nie mogły zakończyć się powodzeniem. W takiej sytuacji zawsze lepiej wezwać fachowców niż samemu próbować usuwać awarię.

Nie jest możliwe, aby tak skomplikowany technicznie układ urządzeń elektryczno-hydraulicznych, jakim jest pompownia ścieków, był całkowicie bezawaryjny. Zabezpieczenie przedlicznikowe zadziałało w omawianym przypadku prawidłowo, co uchroniło urządzenia pompowni przed znacznie poważniejszą w skutkach awarią. Sama wymiana bezpiecznika jest czynnością nieskomplikowaną technicznie i wymagającą krótkiego czasu. Problemem w przypadku omawianej pompowni był czas, po jakim dyżurujący pracownicy ZGK otrzymują informację w przypadku wystąpienia awarii.

Sytuacja taka dotyczy nie tylko tej, ale także około 20 innych pompowni zlokalizowanych na sieciach kanalizacji deszczowej i sanitarnej obsługiwanych przez ZGK w Morawicy. Z tego powodu organ wykonawczy Gminy przygotował dokumentację, pozyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i aktualnie wdraża projekt dotyczący modernizacji instalacji kanalizacyjnych na terenie naszej Gminy. W związku z tym przewiduje się objęcie monitoringiem sygnałów alarmowych wszystkich pompowni obsługiwanych przez ZGK w Morawicy. Dzięki temu pracownik dyżurny na oczyszczalni ścieków będzie miał bieżącą informację o stanie poszczególnych urządzeń na sieciach wodno-kanalizacyjnych i w przypadku stwierdzenia awarii będzie mógł podjąć natychmiastową interwencję w celu jej usunięcia lub wysłać ekipę remontową. Dodam, że zakończenie tego projektu przewiduje się jeszcze w bieżącym roku.

Z up. BURMISTRZA  
*Marcin Dziewięcki*  
Zastępca Burmistrza