

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

1
ZŁOŻONE
OSOBIŚCIE

URZĄD MIASTA i GMINY
w Morawicy

wplynęło
15. 04. 2019

zał. 10/1
podpis 5257

Egz. nr 1

PROTOKÓŁ

z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej 15 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Morawica przez zespół składający się z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Skład zespołu :

Andrzej Zasada - starszy inspektor wojewódzki upoważnienie Nr 267/2019
Jerzy Górak - starszy inspektor wojewódzki upoważnienie Nr 268/2019

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej dotyczącej:

1. Prawidłowości wykonania i dokonania aktualizacji dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych – kryzysowych.
2. Zabezpieczenia ujęć i zbiorników wody pitnej funkcjonujących w układach wodociągowych.

Kierownik jednostki kontrolowanej : Marian Buras Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

Osoby udzielające informacji i wyjaśnień :

Marek Mazur – Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej. Sp. z o.o.

W czasie kontroli stwierdzono:

1. Właścicielem wodociągów jest Miasto i Gmina Morawica. Bezpośredni nadzór nad eksploatacją wodociągów sprawuje Marek Mazur – Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie prawidłowości wykonania i dokonania aktualizacji dokumentacji

zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych – kryzysowych.

2. Zgodnie z Zarządzeniem nr 38/2007 Wojewody Świętokrzyskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 20.04.2007 r., „Plan zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Miasta i Gminy Morawica" jest aktualizowana na bieżąco w przypadku zaistnienia wszelkich zmian np. wybudowanie nowych obiektów tj. ujęć wody, sztucznych krytych zbiorników wody funkcjonujących w układach wodociągowych, podłączenia do wodociągu nowych sołectw, połączenia funkcjonujących wododziałów itp.
3. Ostatnią aktualizację przeprowadzoną w marcu 2019 roku, nie dostarczono do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Sposoby informowania odbiorców o jakości wody, w tym o zagrożeniach związanych z jej jakością

1. Administrator sieci wodociągowej - Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. po otrzymaniu informacji od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach o ewentualnym skażeniu wody lub pogorszeniu jej jakości informuje o tym :
Burmistrza Miasta i Gminy oraz Kierownika Utrzymania Ruchu, który jest odpowiedzialny za ujęcia wody. Informacja o ewentualnym skażeniu wody oraz o podjętych działaniach naprawczych w celu poprawienia sytuacji przesyłana jest również do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kielcach i Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Mieszkańcy o zaistniałej sytuacji informowani są w następujący sposób :

- komunikaty o ewentualnym skażeniu zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Morawica oraz ZGK w Morawicy Sp. z o.o.;
- informacja o ewentualnym skażeniu przekazywana jest za pośrednictwem sms-ów (do odbiorców, którzy wyrazili zgodę tego typu powiadamianie);
- informacje wywieszane są także na tablicach ogłoszeń w miejscowościach, których ewentualne skażenie dotyczy;
- ponadto informacje o ewentualnym skażeniu otrzymują sołtysi, którzy zobowiązani są informować mieszkańców o zaistniałej sytuacji.

Sposób podania komunikatu o odwołaniu zagrożenia.

Ad 2. W przypadku odwołania zagrożenia oraz dopuszczeniu wody do spożycia informacja

do mieszkańców przekazywana jest analogicznie jak przy informowaniu o skażeniu.

Sposób zabezpieczenia dostaw wody w warunkach specjalnych dla mieszkańców gminy.

Ad 3. Wszystkie ujęcia znajdujące się na terenie gminy Morawica są ujęciami podziemnymi, w związku z czym mogą być wykorzystywane, w warunkach specjalnych, do zabezpieczenia dostaw wody dla ludności.

Sieć wodociągowa obejmuje teren całej gminy, w przypadku zaistnienia skażenia wody istnieje możliwość przepięcia użytkowników wody skażonej do sieci dostarczającej wodę nieskażoną.

Awaryjne zasilanie w wodę mieszkańców realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. . Zakład posiada na swoim wyposażeniu 2 beczki z kranem o poj. 2000 l każda przystosowane do dostawy wody. Beczki przystosowane są do umieszczenia ich na samochodach dostawczych o ładowności powyżej 3,5 t, które również ZGK posiada w swoim użytkowaniu. W przypadku zwiększonych potrzeb zaopatrzenia w wodę, Zakład przeprowadził wstępne rozmowy dotyczące możliwości wypożyczenia dodatkowych cystern o poj. 3.5 m³, przystosowanych do transportu i dostawy wody pitnej. Dodatkowo na potrzeby bytowe Zakład, dostarczał będzie dla mieszkańców, wodę przeznaczoną do spożycia w opakowaniach 5 litrowych.

W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na dostawę wody Zakład korzystał będzie z pojemników na wodę, w które wyposażone są wozy strażackie.

Sposób zabezpieczenia i oznakowania ujęć wody i sztucznych krytych zbiorników wody pitnej funkcjonujących w układach wodociągowych na terenie gminy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. posiada w swoim użytkowaniu 3 ujęcia wody podziemnej zlokalizowane w miejsc. Brzeziny, Dębska Wola, Bilcza oraz dwie przepompownie wody w miejsc. Brudzów i Bilcza. Wg. oświadczenia pana Marka Mazura w/w obiekty są ogrodzone, a bramy i furtki posiadają zamykania. Obiekty wyposażone są w system monitoringu i telewizji przemysłowej (obsługiwane przez firmy zewnętrzne) oraz systemy powiadamiania. Ujęcia wody i przepompownie oznaczone są tablicami informacyjnymi z napisem zabraniającym wstępu osobom nieupoważnionym. Na terenie gminy Morawica występują dwie funkcjonujące przepompownie wody: Brudzów i Bilcza.. Przepompownia Brudzów: w przepompowni istnieje możliwość ominięcia stacji pomp w trakcie dostarczania wody z sieci.. Przepompownia nie jest przystosowana do podłączenia agregatów prądotwórczych. Przepompownia wody Bilcza ul. Osikowa to dwa zbiorniki betonowe naziemne oraz podziemna stacja pomp z zestawem pompowym.

Przepompownie wody funkcjonują na zasadzie tłoczenia wody do sieci pompami poziomymi. Zbiorniki wody pitnej, zbudowane są na sieciach wodociągowych i pełnią funkcję zbiorników wyrównawczych. Zbiorniki na ujęciach wody : Brzeziny, Dębska Wola i Bilcza Podsukowie włączone są do systemu wodociągowego bezpośrednio za studnią głębinową. Zbiorniki wyrównawcze znajdują się na wodociągu: Brzeziny w miejsc. Brudzów Lipie (stalowe na fundamencie betonowym) o poj. 300 m³ Dębska Wola w miejsc. Zbrza Barania Góra (betonowy, ocieplony wełna mineralną i płaszczem z blachy trapezowej) o poj. 300 m³. W gminie Morawica występują dostateczne zasoby wody dla zaspokojenia niezbędnych i minimalnych dostaw wody w warunkach specjalnych. Funkcjonowanie zbiorników w warunkach specjalnych polega na przystosowaniu ich do szybkiego wyłączenia z układu wodociągowego oraz zabezpieczeniu przed skażeniami. Zbiorniki funkcjonujące na sieciach wodociągowych w gminie Morawica mają możliwość, poprzez układ zasuw, szybkiego i prostego wyłączenia z eksploatacji, przy zabezpieczeniu dostaw wody bezpośrednio z sieci wodociągowych. Gmina zwodociągowana jest w 100%. Ujęcia wody posiadają ważne decyzje wodno-prawne.

Wg oświadczenia Pana Marka Mazura ujęcia wody na terenie gminy są ogrodzone i oznakowane tablicami zabraniającymi wstępu osobom nieupoważnionym, bramy zamykane są na kłódki. Kryte zbiorniki wody pitnej znajdują się na; ogrodzonym terenie ujęć wody. Włazy do zbiorników zamykane są na kłódki.

Kontrole przeprowadzono na ujęciu wody w Brzezinach

- 1) Ujęcie wody posiada dwie studnie głębinowe wyposażone w pompy. Na terenie ujęcia wody znajduje się dwa budynki hydroforni oraz dwa zbiorniki wyrównawcze. Stacja zasilana jest w energię elektryczną siecią napowietrzną, z możliwością jej poboru z dwóch źródeł oraz posiada przyłącze umożliwiające podpięcie przewoźnego agregatu prądotwórczego będącego na wyposażeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej.
- 2) Szacht studni nr 1 jest murowany z cegły Strop żelbetonowy, posadzka betonowa. W płycie stropowej dwa włazy stalowe zamykane na kłódki oraz kominiek wentylacyjny.
- 3) Studnia nr 2 awaryjna wykonana jest z kręgów żelbetonowych. Podłoga betonowa, strop płyta żelbetonowa z włazem zamykanym na kłódkę oraz wywiewką wentylacyjną.
- 4) Plac na którym zlokalizowany jest sztuczny kryty zbiornik wody pitnej jest ogrodzony a brama wjazdowa zamykana na kłódkę. Właz do zbiornika zabezpieczony jest klapą metalową, która jest zamykana na kłódkę. Na ogrodzeniu widnieją tablice z napisem zabraniającym wstępu osobom nieupoważnionym.

- 5) Według oświadczenia Pana Marka Mazura na obiektach prowadzony jest codzienny dozór. Ujęcie wody w Brzezinach posiada ponadto stały monitoring.
- 6) Urząd Miasta i Gminy w Morawicy posiada opracowany „Plan zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla miasta i gminy Morawica” uzgodnioną z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Koordynatorem Powiatowym i Koordynatorem Wojewódzkim.

W toku kontroli wykonane zostały zdjęcia:

1. Ujęcie wody w Brzezinach (wraz ze studniami głębinowymi)
2. Komora pompowni w Brzezinach.
3. Zbiornik wyrównawczy w Brzezinach.
4. Ujęcie wody Bilcza .

Odpowiedzi i wyjaśnienia na pismo znak: BiZK.IV.431.1.2019 z dnia 18.03.2019 r. zostały przekazane do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach mailem z dnia 01.04.2019 r., który stanowi załącznik do Egz. Nr 2 Protokołu.

Po spotkaniu w dniu 15 kwietnia 2019 r. z Burmistrzem Miasta i Gminy Morawica Panem Marianem Burasem zespół kontrolny wpisał się do książki kontroli pod poz. 4.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia – dostarczyć aktualizację „Planu zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla miasta i gminy Morawica” do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach, do Starostwa Powiatowego oraz do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.

Wnioski

Z przeprowadzonej kontroli sporządzone będzie sprawozdanie z kontroli, które przekazane zostanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Morawica

Protokół niniejszy został sporządzony w 2 - ch jednobrzmiących egzemplarzach.


Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Kierownik jednostki kontrolowanej został poinformowany, że może zgłosić w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu, pisemne wyjaśnienie - co do zawartych w protokole ustaleń oraz o prawie odmowy podpisania protokołu kontroli i złożeniu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy.

Morawica, dnia 15 kwietnia 2019 r.

(miejscowość)

.....


.....

(podpis kontrolera)

BURMISTRZ

.....

Marian Buras

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej, uczestniczącej
w oględzinach)

**URZĄD MIASTA I GMINY
w MORAWICY**
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
tel. 41 311 46 92, fax 41 311 46 90
-3- NIP 6571839093

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr. 1 – Wójt Gminy Bałtów

Egz. nr. 2 – Zespół kontrolny