

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę gminnego placu rekreacyjno-sportowego w Bilczy – etap II”

Informuję , że wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na „ Budowę gminnego placu rekreacyjno-sportowego w Bilczy – etap II „, Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi na nie :

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający określa parametry trawy tj. wysokość włókna oraz jej ciężar z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek w granicach 10% , podając jednocześnie gęstość trawy bez takiej tolerancji . Czy wobec powyższego Zamawiający dopuszcza zachowanie analogicznej tolerancji w odniesieniu do gęstości sztucznej trawy tj. 39 900 pęczków /m² + / -10% ?

Odp. . Zamawiający w odniesieniu do gęstości sztucznej trawy dopuszcza tolerancję w granicach +/- 10%.

UWAGA.

Trawa musi posiadać kartę techniczną instytucji uprawnionej do jej wydania (ITB lub Instytut Sportu) .

2. W Projekcie Budowlano-Wykonawczym są opisane warunki zewnętrzne do wykonania nawierzchni . Czy , nawiązując do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie jednego z oferentów , w przypadku gdy stanowisko Ministerstwa Sportu nie ulegnie zmianie , Zamawiający nakaże wykonanie robót mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych niezgodnie z technologią producenta nawierzchni , godząc się na utratę praw wynikających z tytułu gwarancji ?

Odp. Termin zakończenia robót został wyznaczony na dzień 30.12.2006r .W przypadku gdy stanowisko Ministerstwa Sportu nie ulegnie zmianie to Wykonawca będzie zobowiązany wykonać roboty w tym terminie zgodnie ze sztuką budowlaną i udzielić 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

3. Zakres robót określony przedmiotem zamówienia między innymi obejmuje wykonanie opaski z kostki brukowej w ilości ok. 127 m² , natomiast załączony do SIWZ przedmiar robót nie obejmuje tego elementu. Czy należy w wycenie ująć wykonanie opaski w ilości 127 m² wraz z podbudową i obrzeżami na ławie fundamentowej ?

Odp. TAK

4. Z załączonych do SIWZ dokumentów nie wynika gdzie należy odwozić ziemię z wykopu . Proszę wyjaśnić , czy zamawiający posiada miejsce składowania , czy też

oferent w swojej wycenie winien uwzględnić koszt wywozu na odległość większą niż 1 km oraz czy oferent powinien uwzględnić koszty składowania tej ziemi ?

Odp. Zamawiający wskaże miejsce wywozu i składowania ziemi w odległości do 2 km od placu budowy. Za składowanie ziemi Zamawiający nie będzie pobierał opłat.

5. Opis techniczny zamówienia nie obejmuje ławek dla sportowców . Natomiast w przedmiarze w pozycji 7.d.1 występuje 16 szt ławek . Czy do oferty należy wycenić 16 szt ławek dla sportowców i jakiego typu ławki należy wycenić?

Odp. Do wyceny należy przyjąć ławki betonowo – drewniane .