

# PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO I AWARYJNEGO – PARTER

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ  
Starostwo Powiatowe  
w Kielcach  
ul. Wrzosa 44  
25-211 Kielce

NR POM.	FUNKCJA
1	SZATNIA GOŚCI
2	SZATNIA DAMSKA
3	KOMUNIKACJA
4	WĘZEL SANITARNY GOŚCI
5	WĘZEL SANITARNY DAMSKI
6	W-C n/spr.
7	SZATNIA GOSPODARZY
8	UMYWALNIA GOSPODARZY
9	W-C GOSPODARZY
10	W-C OGÓLNODOSTĘPNE
11	KOTŁOWNIA GAZOWA
12	POKÓJ TRENERA
13	WĘZEL SANITARNY TRENERA
14	POKÓJ SĘDZIÓW
15	WĘZEL SANITARNY SĘDZIÓW
16	POMIESZCZENIE SOCJALNE
17	HALL WEJŚCIOWY
18	KLATKA SCHODOWA
19	POM. PORZĄDKOWE



## LEGENDA:

- ⊗ – Oprawa ledowa, natynkowa 16W
- ⊗ – Oprawa ledowa, hermetyczna, natynkowa 16W
- ⊗ – Wentylator łazienkowy, hermetyczny 7,5W
- OAw1 – Oprawa oświetlenia awaryjnego, wyposażona w źródło światła LED optyka do przestrzeni otwartych, montaż n/t, IP22, 2h
- OAw2 – Oprawa oświetlenia awaryjnego, wyposażona w źródło światła LED optyka do przestrzeni otwartych, montaż n/t, IP65, 2h
- Ew1 – Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, wyposażona w źródło światła LED jednostronna, montaż n/t, IP22, 2h
- Ew2 – Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, wyposażona w źródło światła LED dwustronna, montaż n/t, IP22, 2h
- ⚡ – Łącznik jednobiegunowy 10AX-250V~ p/t systemu Cariva f-my Legrand
- ⚡ – Łącznik świecznikowy 10AX-250V~ p/t systemu Cariva f-my Legrand
- ⚡ – Łącznik schodowy 10AX-250V~ p/t systemu Cariva f-my Legrand
- ⚡ – Łącznik krzyżowy 10AX-250V~ p/t systemu Cariva f-my Legrand
- ⚡ – Łącznik jednobiegunowy IP44 10AX-250V~ p/t systemu Cariva f-my Legrand
- ⚡ – Łącznik świecznikowy IP44 10AX-250V~ p/t systemu Cariva f-my Legrand
- ⚡ – Łącznik krzyżowy IP44 10AX-250V~ p/t systemu Cariva f-my Legrand
- ⚡ – Łącznik schodowy IP44 10AX-250V~ p/t systemu Cariva f-my Legrand
- Całość instalacji wykonać przewodem YDYpzo 3x1,5mm<sup>2</sup> p/t
- Projektowana tablica rozdzielcza
- T1/1 – Nr tablicy / nr obwodu

## UWAGA:

W części istniejącej oświetlenie awaryjne należy wykonać tylko w przypadku gdy istniejące oprawy oświetleniowe nie posiadają modułów awaryjnych  
Oświetlenie ewakuacyjne wykonać zgodnie z powyższym planem

Adres budowy	Brzeziny, ul. Kielecka, dz. nr ewid. 792/11; Stadion Sportowy gmina Morawica
Projekt	Rozbudowa budynku zaplecza socjalnego wraz ze zmianą użytkowania poddasza
Tytuł rysunku	Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego – parter
Branża	ELEKTRYCZNA
Upr. budowlane	Podpis
Opracował	Piotr Polut
Projektował	Zbigniew Zieliński
Sprawił	Dominik Radomski
KL-387/93	SWK/0113/PWBE/16
Data	12.2018
Skala	1:100
Nr	E3

12